

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru; Интернет: www.fbuz26.ru

Адрес места осуществления деятельности: Лесная ул., д. 9, г. Георгиевск, Ставропольский край, 357800
тел./факс (87951) 6-72-39 E-mail: georg@fbuz26.ru
ОКПО 76853107, ОГРН 1052600297595, ИНН/КПП 2636045473/ 262502001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RARU.710062
Дата внесения сведений 08.06.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала,
заместитель руководителя органа
инспекции

С.В. Донской

20 09 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

И. И. И. 20 09 г.

№ 18

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

заявления от 15.04.2021г. № 38

1. **Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26 с. Краснокумского»

ИНН 2625023799

ОГРН 1022601165025

Юридический адрес: 357834, Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Кирова, 16

Фактический адрес: 357834, Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Кирова, 16

2. **Объект инспекции:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

3. **На объекте:** летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26 с. Краснокумского»

4. **По адресу:** 357834, Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Кирова, 16

5. Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 15.04.2021г. № 38;
- акт санитарно – эпидемиологического обследования от 23.04.2021г;
- копия устава;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436, дата внесения сведений 23.08.2016г) № 3379 от 19.04.2021г. № 3484 от 20.04.2021г., № 3483 от 20.04.2021г.
- копия свидетельств о государственной регистрации права от 09.07.2013г, 25.11.2011;
- технический паспорт (копия);
- копия санитарно - эпидемиологического заключения № 26.ГЦ.01.000.М.000161.12.20 от 16.12.2020г. на образовательную деятельность, выданного Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- приказ «Об организации пришкольного лагеря 2021 года» от 01.04.2021г №94;
- списочный состав сотрудников пришкольного оздоровительного лагеря;
- режим работы пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;
- копия муниципального контракта на вывоз ТБО с ООО «ЖКХ» от 31.12.2020 г. №М-058438;
- копия договора «О совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» №19/21 от 19.01.2021г., график работы медицинского кабинета;
- копия договора на проведение работ по дератизации и дезинсекции № 475 от 20.01.2021 г. с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции»;
- копия договоров на проведение акарицидных мероприятий и энтомологического обследования №№ 1021, 1022 от 14.04.2021 г. с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции»;
- копия примерного меню;
- копия декларации о соответствии и паспорта на дезинфицирующие средства.

Проведен анализ юридического статуса учреждения. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.04.2021г основной вид деятельности по ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее.

6. Размещение оздоровительного объекта: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» будет функционировать на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26 с. Краснокумского» (далее МБОУ СОШ №26 с. Краснокумского). Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение № 26.ГЦ.01.000.М.000161.12.20 от 16.12.2020г. на

образовательную деятельность, выданное Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе. Учреждение располагается в 3 этажном типовом здании, на обособленном земельном участке в селитебной зоне с малоэтажной застройкой.

7. Описание объекта инспекции:

7.1 Территория, зонирование территории, санитарное содержание территории:

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, что соответствует требованиями п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Выделены зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. На территории физкультурно-спортивной зоны установлены: турники, баскетбольные щиты с кольцами, стационарные ворота для игры в футбол. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся.

Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. На расстоянии не менее 25 м от здания оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке контейнеры, оборудованные герметичными крышками; покрытие площадки на 1 м во все стороны превышает площадь основания установленных контейнеров – что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта от 31.12.2021 №М-058438).

7.2 Состав, площади помещений, функциональное назначение помещений, санитарно-техническое состояние:

набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20:

- 1 этаж: гардероб с вешалкой, 5 игровых (№39,37,35,32, 71 по экспликации), площадью 53,2, 52,1, 70,4, 63,8, 69,1 кв.м., актовый зал, медкабинет 10,1 кв.м., процедурная (изолятор №2), 9,3 кв.м., подсобное помещение для хранения инвентаря, 20 кв.м., обеденный зал 130,1 кв.м, пищеблок общей площадью 83,5 кв.м., туалет девочек, 16,9 кв.м., туалет персонала.
- 2 этаж: туалет мальчиков, 16,5 кв.м. Для технических целей в туалете выведен тех. кран с подводом холодной и горячей воды.

В туалетах для детей оборудовано по 4 кабинки, 3 раковины у девочек, 2 у мальчиков с подводкой водопроводной воды, горячая вода подается через смесители от электрического водонагревателя. Имеется санузел персонала. В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП

2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

7.3 Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного (или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия организации досуга: лагерь функционирует в период школьных каникул в течении двух лагерных потоков, продолжительностью 21 день - 210 детей во 2 потоке (01.07.2021г-21.07.202г.).

Режим дня: начало работы лагеря 8 часов 30 минут до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). С 08-30-09-00 - прием детей, зарядка; 09-00-09-10 утренняя линейка; 09-10-10-00 завтрак; 10-00-13-00 работа по плану отрядов, общественно полезный труд; 13-00-14-00 обед; 13-30-14-20 игры на свежем воздухе, свободная деятельность по интересам; работа кружков. 14-20-14-30 линейка, инструктаж по БДД, уход детей домой.

В лагере организована работа профильных отрядов экологической, спортивно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности. Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые старты, подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры и др.

Наполняемость отрядов по 25 детей - 1-4 классов, 30 – старших классов.

Персонал ЛОУ 21 человек. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

7.4 Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплонабжение, электроснабжение):

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение холодное – централизованные городские сети. Канализация внутренняя с отводом на выгреб. Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется на пищеблоке, в санузлах, помещениях, в которых оказывается медицинская помощь, умывальных перед обеденным залом.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная приточно – вытяжная. На пищеблоке система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, вытяжные зонты установлены над плитами, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

7.5 Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное): Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и энергосберегающими лампами, в одном помещении используется один тип ламп - что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

7.6 Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований: по исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протоколы лабораторных испытаний № 3379 от 19.04.2021г., № 3483 от 20.04.2021г.). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует Инструкции № 5/11 по применению дезинфицирующего средства «ОКА-ТАБ». (Протокол лабораторных испытаний № 3484 от 20.04.2021г.).

7.7 Оборудование, оснащение, мебель (обеспеченность комплектом постельных принадлежностей, смена постельного белья, организация стирки постельного белья): помещения оснащены необходимым спортивным инвентарем, игровыми наборами, столами, стульями.

7.8. Организация питания: Питание предусмотрено ОАО «Исток» на базе школьной столовой. Представлено примерное двухнедельное меню на оздоровительные смены для питания детей 7-11 и 11-17 лет. Доставка пищевых продуктов будет осуществляться специализированным транспортом, принадлежащим поставщикам.

Пищеблок имеет набор помещений для работы на сырье: горячий цех, цех для первичной обработки продуктов, кладовая для сухих продуктов, холодильная камера, помещение для персонала, санузел.

Горячий цех: духовой шкаф, пароконвектомат, раковина для мытья рук, тестомес, элплита на 6 конфорок, производственные столы, производственный прилавок.

Цех первичной обработки сырья: производственные столы (2), мясорубка, раковины для обработки сырья и мытья рук с подводом холодной и горячей воды (3), раковина для мытья рук, холодильный шкаф, холодильник бытовой, мясорубка.

Моечная для мытья кухонной (2 мойки) и столовой (5 моек) посуды с подводом холодной и горячей воды оборудована стеллажами для хранения посуды и инвентаря. Посудомоечная машина.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

- Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.
- Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах.
- Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия – не используются.
- Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.
- Технологическое и холодильное оборудование исправно.
- Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.
- Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.
- Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью, имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Ко всем раковинам и мойкам подведена горячая и холодная вода.

Отделка – стены кафельная плитка на высоту 1,8 м. (моечной до потолка), далее побелка, полы – кафельная плитка.

Перед входом в обеденный зал установлено 7 раковин для мытья рук, 2 электрополотенца. Мыло имеется. Обеденный зал на 250 посадочных мест, санитарное состояние удовлетворительное.

7.9. Организация питьевого режима: Питьевой режим в учреждении организован: перед пищеблоком оборудован стационарный питьевой фонтанчик, для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

7.10 Организация медицинского обслуживания: Медицинское обслуживание предусмотрено ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница», что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 (на основании договора №19/21 от 19.01.2021г).

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, занимает 2 помещения: процедурная, кабинет приема – 2 изолятора. Внутренняя отделка соответствует требованиям нормативной документации. Кабинеты оборудованы раковинами с проточной холодной и горячей водой.

Помещения оборудованы необходимым инвентарем и оборудованием. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкапами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами.

7.11 Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Полы в помещениях выполнены линолеумом, деревянные, в рекреации деревянные. Потолки и стены окрашены водоземлюсионной краской, обои. Полы туалетных и умывальных комнат выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

В медицинском кабинете стены окрашены водоземлюсионной краской, панели на высоту 1 м 75 см. окрашены масляной краской. Полы выполнены линолеумом.

На пищеблоке: стены и поля – кафельная плитка, в подсобных помещениях водоземлюсионная краска.

7.12 Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации: визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружены. Проведение работ по дератизации, дезинсекции акарицидные мероприятия, контроль эффективности обработок предусмотрен

специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров №№ 475 от 20.01.2021 г. 1021, 1022 от 14.04.2021 г.).

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключаящее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26 с. Краснокумского» по адресу: 357834, Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Кирова, 16

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".


Заведующая отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене



Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор



Еланская С.А.